

Mittauskeskus Esteri - EVEP150.06-2TY 2T 50A IP34 FE -  
Kiinteistöt

Sähkönumero

**34 280 59**

Yleisnimi ja tuotesarja

**Mittauskeskus Esteri**

Tekninen nimi

**EVEP150.06-2TY 2T 50A IP34 FE**

Pitkä tuotenimi

**Tariffimittauskeskus pistorasioilla,  
johdonsuojakatkaisijoilla ja ylijännitesuojilla,  
IP34**

GTIN-koodi

**6418677675539**

Toimittajan tuotekoodi

**EVEP150.06-2TY**

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

**Ensto Finland OyKiinteistöt**

Tuoteryhmä

**34 Keskukset ja keskuksien osat >=IP34 sekä  
kotelot ja osat >=IP20**

ETIM-luokka

**EC000262**

Tuotekuvaus

Ulkomittauskeskukset...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



**ENSTO**

## Mittauskeskus Esteri - EVEP150.06-2TY 2T 50A IP34 FE - Kiinteistöt

### Tekniset tiedot (ETIM)

#### EC000262 - Mittauskeskus

Mittariristikkojen määrä:

**1**Tariffikäskylaitepaikkojen  
määrä:**0**Alapuolisella kytkentätilalla:  
**puristimilla**Asennustapa:  
**pintaan asennettu**Materiaali:  
**teräslevy**Asennuslevyllä:  
**kyllä**Kotelointiluokka (IP):  
**IP3X**Korkeus (mm):  
**870**Leveys (mm):  
**420**Syvyys (mm):  
**180**

### Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm  
**180**Leveys mm  
**420**Tilavuus l  
**126.3**Korkeus mm  
**1670**Paino kg  
**18.1**

### Muut tiedot

Alkuperämaa  
**FI**ETIM-luokka  
**EC000262**Muutospäivä  
**24.08.2017**

Takuuaika (kk)

Käyttöyksikkö  
**PCE**Julkaisupäivämäärä  
**17.09.2012**Tullinimike  
**85371099**Muunnoskerroin  
**1**Sähkönimikkeistö  
**S2222M, S2228M**UNSPSC-koodi  
**39121105**Myyntiyksikkö  
**PCE**

## Mittauskeskus Esteri - EVEP150.06-2TY 2T 50A IP34 FE - Kiinteistöt

### Käännöstiedot

Yleisnimi, English

**Metering panel**

Tekninen nimi, English

Yleisnimi, Svenska

**Mätarcentral**

Tekninen nimi, Svenska

### Logistiikkatiedot

Pakk.koko1

**1**

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Pakk.koko4

**10**

### Pakkausko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm

**1675**

Korkeus mm

**190**

Leveys mm

**440**

Paino kg

**19**

Tilavuus l

**140**

### Ulkomittauskeskukset

Varustettu T2-luokan ylijännitesuojilla. 2-tariffimittauskeskus yhdellä mittariristikolla ja johdonsuojakatkaisijoilla. Mittaus ennen pääkytkintä. Keskuksessa on 2 kpl 1-vaiheisia ja 1 kpl 3-vaiheisia 16 A pistorasioita, jotka on suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä. Keskuksen mukana toimitetaan myös 25 A päävarokkeet, pohjakoskettimet sekä vaihtokannet. Asennus seinälle, pylväaseen tai jalustalle EVL2.02 tai EVL2.03.